

от 22 августа 2024 года

№ 232 -ОД

Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в  
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №17»

На основании Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 года «Об утверждении норм пожарной безопасности: «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", в целях обеспечения пожарной безопасности в ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №17»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания настоящего Приказа Инструкцию о мерах пожарной безопасности в ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №17» (Приложение №1).

2. Ответственному лицу за проведение противопожарных инструктажей, заместителю директора по АХЧ Трощий Ирине Юрьевне:

2.1. организовать проведение инструктажей со всеми сотрудниками ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №17»;

2.2. обеспечить регистрацию противопожарных инструктажей на рабочем месте в журнале утвержденной формы;

2.3. при приеме новых работников (не дистанционных), на вводном противопожарном инструктаже знакомить с данной инструкцией.

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор  Б.А. Дементева

С приказом ознакомлены

Ф.И.О. педагога/ сотрудника	Роспись	Дата
Трощий И.Ю.	<i>Трощий</i>	22.08.2024

Приложение № 1  
к приказу от 22.08.2024г. № 232-ОД  
«Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в  
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №17»



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГКОУ «Специальная  
(коррекционная) общеобразовательная  
школа-интернат № 17»  
Б.А. Дементева  
22 августа 2024 г.

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о мерах пожарной безопасности**  
**в ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная**  
**школа – интернат № 17»**

**I. Общие положения**

**1.1.** Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в здании ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 17», Петровский р-н, Светлоград г, Коминтерна ул, дом №13 и на прилегающей к нему территории.

**1.2.** Необходимость разработки настоящей Инструкции обусловлена требованиями п.2 и разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).

**1.3.** Положения настоящей Инструкции разработано на основе требований Правил противопожарного режима в РФ и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.

**II. Требования к зданию, помещениям и территории**

**2.1.** При эксплуатации прилегающей к зданию территории запрещается:

а) использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

б) использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;

в) перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности;

г) сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий (при этом зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра должна составлять не менее 2 метров.). После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

**2.2.** Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

**2.3. В здании запрещается:**

- а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
- г) устанавливать глухие решетки на окнах и приемах у окон подвалов, являющихся аварийными выходами;
- д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- е) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;
- ж) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб с применением открытого огня;
- з) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

**2.4.** Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2.

**2.5.** К окончанию каждой рабочей недели мусор и другие горючие отходы должны удаляться за пределы здания в специально отведённое место (мусорные контейнеры).

**2.6.** Курение в здании запрещено! Место, специально отведённое для курения, расположено (указывается место). Данное место обозначено знаком "Место курения".

**2.7.** Все пожароопасные (огневые) работы в здании и на прилегающей территории должны осуществляться только после получения наряда-допуска на выполнение таких работ и в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности.

**III. Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов**

**3.1.** Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри **без ключа**.

**3.2.** При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации;
- б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия,

оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей.

**3.3.** Допустимое (предельное, проектное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании (информация указывается исходя из проектных, значений на конкретный объект):

первый этаж - 21 человек.

Второй этаж - 45 человек. Ночью 36 человек

Третий этаж - 45 человек. Ночью 45 человек

#### **IV. Требования к эксплуатации электроустановок**

**4.1.** Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

**4.2.** Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов<sup>^</sup>

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

## **V. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха**

**5.1.** При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

## **VI. Первичные средства пожаротушения и правила их использования**

**6.1.** Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

**6.2.** Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

**6.3.** Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

### **6.4. Порошковые огнетушители.**

Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожаров классов А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением).

После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное положение.

Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горячей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000В производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей.

### **6.5. Углекислотные огнетушители.**

Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (класс пожара В) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 000 В (класс пожара Е).

Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая во внутрь очага.

При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.

### 6.6. Пожарный кран.

Пожарный кран (ПК) - комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также может быть использован подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения пожара.

Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в отсутствии в месте тушения пожара электроустановок под напряжением).

Для использования пожарного крана необходимо:

- открыть пожарный шкаф;
- выполнить полное развёртывание пожарного рукава с пожарным стволом;
- открыть вентиль клапана пожарного крана и приступить к тушению пожара.

### VII. Соблюдение пожарной безопасности работниками

7.1 Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

7.2. Каждый работник здания в целях обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности обязан:

- знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под роспись;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны);
- знать- содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей при пожаре.

7.3. Ответственный за пожарную безопасность помещения или последний работник, уходящий из помещения по окончании рабочего дня, обязан осмотреть помещение на предмет пожарной безопасности, выключить освещение, отключить от электросети оргтехнику и электроприборы, запереть дверь помещения и ключи от двери передать на пост охраны.

7.4. Лицом, ответственным за пожарную безопасность здания, зам директора АХЧ Троший И.Ю.

### VIII. Действия работников здания при возникновении пожара

8.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари и др.) должен:

- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного извещателя;
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона).
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

8.2. Должностные лица, прибывшие к месту пожара (находящиеся на месте пожара), обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство директора Дементева Б.А., а также следующие дежурные и аварийные службы объекта Горсети, Горгаз.

- организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств директором Дементевой Б.А.
- обеспечить включение автоматической системы противопожарной защиты (системы оповещения людей о пожаре) - дежурный
- при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции, а также выполнить другие необходимые мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания зам директора АХЧ, Троцкий И.Ю.
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара зам директора АХЧ Троцкий И.Ю.
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении пожара и собрать данные об эвакуированных людях Зам директора АХЧ Троцкий И.Ю.
- оказание первой помощи пострадавшим выполняется (организуется) мед.сестра,
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны директор, Дементева Б.А.
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара директором Дементевой Б.А.
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей зам директора АХЧ Троцкий И.Ю.
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара зам директора Троцкий И.Ю.
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах зам директора АХЧ Троцкий И.Ю.
- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара зам директора АХЧ Троцкий И.Ю.
- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития зам директора АХЧ Троцкий И.Ю.

#### **IX. Проведение эвакуации людей в случае пожара**

**1.1.** Ответственными за эвакуацию людей (по этажам или зонам объекта) являются:

- 1 этаж - (дежурный-сторож);
- 2 этаж - (дежурный по этажу);
- 3 этаж - (дежурный по этажу).

**9.2.** Ответственные за эвакуацию людей должны принять меры по эвакуации людей в зоне своей ответственности:

- при непосредственном обнаружении пожара;
- при получении информации о возникновении пожара;
- при срабатывании системы оповещения людей о пожаре.

**9.3.** В случае возникновения пожара ответственные за эвакуацию людей в случае пожара должны:

- при непосредственном обнаружении пожара оповестить о пожаре по тел: 01 (со стационарного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона).
- громким голосом оповестить людей, находящихся на этаже (входящим в зону их

ответственности), о случившемся (по возможности обойдя максимальное количество помещений, расположенных на этаже);

- организовать процесс эвакуации (т.е. движения людей в сторону выхода из здания) в соответствии с наиболее безопасным маршрутом, предусмотренным планом эвакуации людей при пожаре, а также исходя из информации о месте возникновения пожара;

- сообщить людям, находящимся в зоне ответственности, о местах нахождения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (если таковые имеются на объекте!). В случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения дать команду на применение данных средств;

- в процессе эвакуации сохранять спокойствие, помогать эвакуирующимся людям, нуждающимся в помощи, обращая особое внимание на людей с ограниченными возможностями передвижения, детей, пожилых людей;

- после проведения эвакуации сообщить об эвакуируемых людях старшему должностному лицу объекта (и/или руководителю тушения пожара), особо обратив внимание на места, где возможно остались люди (если такая информация имеется).

**9.4.** В случае возникновения пожара при эвакуации из здания весь персонал обязан:

- выполнять команды ответственных за эвакуацию людей с этажа, на котором расположено их рабочее место, а также старших должностных лиц объекта и (или) работников пожарной охраны;

- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход;

- в случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (если таковые имеются на объекте!).



от 28 августа 2024г.

№ 245-ОД

О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и противопожарное состояние по ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №17» на 2024/25 учебный год

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья детей и работников ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 17» (далее-ОУ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 02.09.2024г. по 31.05.2025г. на территории и в зданиях ОУ противопожарный режим.

2. Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и зданиях ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №17» на 2024/25 учебный год - заместителя директора по АХЧ – Троцкий И.Ю.

3. Всем обучающимся и сотрудникам ОУ:

- 3.1. строго выполнять требования инструкции о мерах пожарной безопасности;
- 3.2. исполнять требования ответственного за пожарную безопасность;
- 3.3. проводить пожароопасные работы только после согласования с администрацией ОУ;
- 3.4. следить, чтобы на территории не сжигали сухую траву, мусор, опавшую листву и ветки.

4. Ответственному за пожарную безопасность, Троцкий И.Ю., в срок до 02.09.2024г.:

- 4.1. обеспечить готовность противопожарных систем и наличие в необходимом количестве первичных средств пожаротушения;
- 4.2. проверить состояние системы наружного противопожарного водоснабжения с составлением акта проверки;
- 4.3. провести с работниками беседы о правилах безопасности в период пожароопасной обстановки.

5. Дворникам, Плохих С.С., Тишиной Н.Н. в период действия противопожарного режима постоянно:

- 5.1. очищать территорию и приямки окон подвальных этажей от пожароопасного мусора;
- 5.2. убирать территорию от сухой травы, мусора и пожароопасных предметов;
- 5.3. обрезать старые, больные, усыхающие и повреждённые ветки, а также те, которые угрожают жизни и здоровью людей.

6. Назначить ответственными за поддержание противопожарного режима:

6.1. учебных кабинетов – учителей-предметников, учителей начальных классов – Маяцкую Г.В., Михайлову Е.С., Деревягину М.И., Ганьшину Е.П.; Сметанину А.С., Моисеенко М.В., Полункину И.М., Радченко О.В., Алейникову Г.И., Умеренко Е.В., Калашникову И.В., Костину Т.А., Бурак В.В., Булыгину Г.Ф., Миронец Л.В.;

6.2. Спецкабинетов:

- 6.2.1. учебных мастерских – учителей трудового обучения – Волкову С.Н., Савельеву О.П., Судацкову И.С., Долбина А.Е., Хорошун С.И.;
- 6.2.2. кабинета СБО – Губанову Н.Н.;
- 6.2.3. кабинета ритмики – Миронец Л.В.;
- 6.2.4. кабинета логопедии – Головинову А.Р.;
- 6.2.5. кабинета логопедии – Зайцеву И.В.;

- 6.2.6. кабинета психолога, сенсорной комнаты – Колесникову Е.Н. Наумову Е.В.;
- 6.2.7. кабинета дефектолога – Взяну Г.С.;
- 6.2.8. кабинета социального педагога – Кулькину Н.Н.;
- 6.2.9. кабинета «Информатика» - Пожарову Л.А.
- 6.3. спортивного зала – учителя физической культуры – Гальченко С.П.;
- 6.4. библиотеки – зав. библиотекой – Кыктеву Н.Н.;
- 6.5. пищеблока и столовой – Гоменко В.А.- шеф-повара;
- 6.6. актового зала – Деревянко С.В. – уборщицу;
- 6.7. медблока – Троший И.Ю.- зам.директора по АХЧ;
- 6.8. бухгалтерии – Гергус Л.В., главного бухгалтера;
- 6.9. кабинетов заместителей директоров – Калашникову И.Ю., Удовиченко Ж.В. Троший И.Ю.;
- 6.10. прачечной – Костину С.А. – кастеляншу, Шамшудинову А.С. – машиниста по стирке;
- 6.11. гаража – Миразимова С.В., водителя;
- 6.12. складов – Литвинову Е.В. – зав. складами;
- 6.13. зданий мастерских – Ковалеву Е.Н.;
- 6.14. вестибюля спального корпуса – уборщиков производственных помещений: Закоту Г.В. (в соответствии с утвержденными графиками на 2024/25 учебный год);
- 6.15. цыркулярки – Долбина А.Е., Хорошун С.И.
7. Классным руководителям, воспитателям:
- 7.1. Провести с обучающимися беседы на тему «Пожарная безопасность»;
- 7.2. провести родительские собрания на тему: «Как рассказать детям о требованиях пожарной безопасности»;
- 7.3. раздать детям и родителям памятки о мерах пожарной безопасности в случае чрезвычайной ситуации.
8. В ночное время за пожарную безопасность ответственные дежурные:
- 8.1. сторожа - Ротин С.Н., Сытник А.В., Воробьёв В.Г., Украинский И.Н. (в соответствии с утвержденными графиками на 2024/25 учебный год);
- 8.2. помощники воспитателей Сирякова М.В., Нихаева С.И.(в соответствии с утвержденными графиками на 2024/25 учебный год).
9. Лицам, ответственным за поддержание противопожарного режима постоянно:
- 9.1. следить (постоянно) за противопожарным состоянием закрепленных помещений;
- 9.2. проверять (ежедневно) противопожарное состояние перед их закрытием.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор \_\_\_\_\_ Б.А. Дементева

от 28 августа 2024 года

№ 246-ОД

О противопожарном режиме в ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17» на 2024/25 учебный год



В целях обеспечения пожарной безопасности в зданиях ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17» (далее – ОУ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в ОУ следующий противопожарный режим:
  - 1.1. Запретить курение во всех помещениях школы и на прилегающей к ней территории (ответственный: заместитель директора по ВР Удовиченко Ж.В.).
  2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горящих жидкостей (лаков, красок, растворителей и др.) в помещениях ОУ (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев вблизи здания ОУ и на прилегающей территории (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  4. Запретить проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании ОУ при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  5. Не оставлять без присмотра включённые электроприборы (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  6. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания рубильником, расположенным в электрощитовой на первом этаже (ключи от электрощитовой у охранника), (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  7. Осмотреть и закрыть помещения, отключить все электроприборы и выключить свет после окончания рабочего дня (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  8. При возникновении пожара немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из зданий, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный при приёме на работу, повторный со всеми работниками – не реже 1 раза в 6 месяцев (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  Б.А. Дементева

С приказом ознакомлены

Ф.И.О. педагога/ сотрудника	Роспись	Дата
Удовиченко Ж.В.		28.08.2024.
Троший И.Ю.		28.08.2024

от 28 августа 2024 года

№ 246-ОД

О противопожарном режиме в ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17» на 2024/25 учебный год



В целях обеспечения пожарной безопасности в зданиях ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17» (далее – ОУ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в ОУ следующий противопожарный режим:
  - 1.1. Запретить курение во всех помещениях школы и на прилегающей к ней территории (ответственный: заместитель директора по ВР Удовиченко Ж.В.).
  2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горящих жидкостей (лаков, красок, растворителей и др.) в помещениях ОУ (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев вблизи здания ОУ и на прилегающей территории (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  4. Запретить проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании ОУ при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  5. Не оставлять без присмотра включённые электроприборы (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  6. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания рубильником, расположенным в электрощитовой на первом этаже (ключи от электрощитовой у охранника), (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  7. Осмотреть и закрыть помещения, отключить все электроприборы и выключить свет после окончания рабочего дня (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  8. При возникновении пожара немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из зданий, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный при приёме на работу, повторный со всеми работниками – не реже 1 раза в 6 месяцев (ответственный заместитель директора по АХЧ Троший И.Ю.).
  10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  Б.А. Дементева

С приказом ознакомлены

Ф.И.О. педагога/ сотрудника	Роспись	Дата
Удовиченко Ж.В.		28.08.2024.
Троший И.Ю.		28.08.2024